




La siguiente tabla de elección de material muestra las diferentes referencias a instalar, según el RD 346/2011. Para cualquier aclaración consúltennos:

ROIRI Metal & Engineering
Pol.Industrial Gargantúa Calle A
31350 Peralta (Navarra) SPAIN
comercial@talleretroiri.com www.talleretroiri.com

RECINTOS DE TELECOMUNICACIONES (RIT)				
Nº de PAU	Altura (mm)	Anchura (mm)	Profundidad (mm)	Referencia a instalar 
Hasta 20	2000	1000	500	Ref. 118953
De 21 a 30	2000	1500	500	Consultar
De 30 a 45	200	2000	500	Consultar
Más de 45	2300	2000	2000	Consultar